

CERTIFICATO DI PROVA N. 442344/RF9491

TEST CERTIFICATE No. 442344/RF9491

emesso per prodotto da costruzione di cui alla lettera a, comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (S.O. alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984) come modificato con decreto del Ministro dell'Interno del 3 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001), dall'articolo 4 del D.M. 10 marzo 2005 recante "Classi di reazione al fuoco per prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio" e con decreto del Ministro dell'Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022)

issued for construction product referred to letter a, point 1 of the section 10 of the decree of the Ministry of the Interior dated 26 June 1984 entitled "Classification of reaction to fire and type approval of materials for fire prevention" (Ordinary Supplement of Official Journal No. 234 dated 25 August 1984) as amended by decree of the Minister of the Interior dated 3 September 2001 (Official Journal No. 242 dated 17 October 2001), by the section 4 of the Ministerial Decree dated 10 March 2005 entitled "Reaction to fire classes for construction products intended for use in building projects to which fire safety regulations apply" and with decree of the Minister of the Interior dated 14 October 2022 (Official Journal No. 251 dated 26 October 2022)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al / In view of the test results obtained, we certify that the

pannello modulare per pavimentazione sopraelevata *modular panel for raised flooring*

rientrante nell'elenco di cui all'allegato A2.1 al D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i.
/ included in the list referred to annex A2.1 to the D.M. 26 June 1984 and amendments
con la codifica alfanumerica / with alphanumeric code

B.4.1

prodotto da / manufactured by

JVP S.r.l.

Via dell'Industria, 16/20 - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - Italia

denominato / named

JVP 4x4 - P3TT / P4TT

impiegato come / used as


pavimentazione sopraelevata *raised flooring*

è attribuita, in conformità alla norma UNI EN 13501-1:2019, la classe di reazione al fuoco / pursuant to standard UNI EN 13501-1:2019 is assigned the reaction to fire class

Classificazione superficie calpestabile <i>Usable floor area classification</i>	Classificazione superficie nascosta <i>Non-visible surface classification</i>
A1_{FL}	A1

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 giugno 2026
Bellaria-Igea Marina - Italy, 19 giugno 2026

Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
Reaction to Fire Laboratory Manager
(Dott. Ing. Giambattista Traina)



L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Nazario Giordano)



Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

Pratica:

File No.:
109254

Luogo dell'attività:

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

Il presente documento è composto da n. 1 pagina ed è integrato da n.5 allegati (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana), quali:

Allegato "A" rapporto di classificazione in conformità alla norma UNI EN 13501-1:2019.

Allegato "B" rapporto di prova in conformità alla norma UNI EN ISO 1182:2020.

Allegato "C" rapporto di prova in conformità alla norma UNI EN ISO 1716:2010.

Allegato "D" rapporto di prova in conformità alla norma UNI EN ISO 1716:2010.

Allegato "E" documentazione tecnica del produttore.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

Il prodotto "JVP 4x4 - P3TT / P4TT" non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della ditta JVP S.r.l. non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'Allegato IV del CPR.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 1 page and is integrated by No. 5 annexes (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one), such as:

Annex "A" classification report in compliance with UNI EN 13501-1:2019 standard.

Annex "B" test report in compliance with UNI EN ISO 1182:2020 standard.

Annex "C" test report in compliance with UNI EN ISO 1716:2010 standard.

Annex "D" test report in compliance with UNI EN ISO 1716:2010 standard.

Annex "E" manufacturer's technical documentation.

This document shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.

Product "JVP 4x4 - P3TT / P4TT" is not covered by any CPR harmonized Standard, and for same product manufactured by JVP S.r.l. no ETA (European Technical Assessment) has been released so far, according to the CPR Annex IV. The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Direttore del Laboratorio di Reazione al Fuoco: /
Reaction to Fire Laboratory Manager:
Dott. Ing. Giambattista Traina

Compilatore: /Compiler: Agostino Vasini

Pagina 1 di 1 / Page 1 of 1

ALLEGATO "A"

AL CERTIFICATO DI PROVA N. 442344/RF9491

ANNEX "A"

TO TEST CERTIFICATE No. 442344/RF9491

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 442344/RF9491

CLASSIFICATION REPORT No. 442344/RF9491

Cliente / Customer

JVP S.r.l.

Via dell'Industria, 16/20 - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - Italia

Oggetto / Item#

**pannello modulare per pavimentazione sopraelevata
denominato "JVP 4x4 - P3TT / P4TT"**

modular panel for raised flooring named "JVP 4x4 - P3TT / P4TT"

Attività / Activity

**classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi
da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai
risultati delle prove di reazione al fuoco secondo la
norma UNI EN 13501-1:2019**

*fire classification of construction products and building elements -
Part 1: Classification using data from reaction to fire tests in
accordance with standard UNI EN 13501-1:2019*



Risultati / Results

Classificazione superficie calpestabile

Usable floor area classification

A1_{FL}

Classificazione superficie nascosta

Non-visible surface classification

A1

(#) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 giugno 2026
Bellaria-Igea Marina - Italy, 19 giugno 2026

Pratica:

File No.:

109254

Luogo dell'attività:

Activity site:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

Il presente allegato è composto da n. 4 pagine.

This annex is made up of 4 pages

Responsabile Tecnico: / Chief Technician:

Dott. Ing. Giombattista Traina

Responsabile del Laboratorio di Reazione al Fuoco /

Head of Reaction to Fire Laboratory:

Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini

Pagina 1 di 4 / Page 1 of 4

Descrizione dell'oggetto classificato[#]

Description of classified item[#]

Descrizione generale dell'oggetto <i>General description of the item</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m ²]
pannello per pavimento sopraelevato con anima in solfato di calcio con rivestimento in lamina di acciaio su tutte le facce <i>raised floor panel with calcium sulphate core with steel sheet on all faces</i>	da 23 a 29 <i>from 23 to 29</i>	da 35,44 a 51,64 <i>from 35,44 to 51,64</i>
Descrizione dei singoli componenti partendo dalla faccia esposta al fuoco <i>Description of individual components from the face exposed to fire</i>		
Descrizione <i>Description</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m ²]
lamina di acciaio <i>steel sheet</i>	0,4	3,32
collante "Zincofix" della ditta Collanti Concorde <i>adhesive named "Zincofix" by company Collanti Concorde</i>	0,1	0,10
anima in solfato di calcio di densità 1500 kg/m ³ <i>calcium sulphate core, density 1500 kg/m³</i>	da 22 a 28 <i>from 22 to 28</i>	da 28,6 a 44,8 <i>from 28,6 to 44,8</i>
collante "Zincofix" della ditta Collanti Concorde <i>adhesive named "Zincofix" by company Collanti Concorde</i>	0,1	0,10
lamina di acciaio <i>steel sheet</i>	0,4	3,32

Riferimenti normativi

Normative references

Norma <i>Standard</i>	Titolo <i>Title</i>
UNI EN 13238:2010	Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Procedimenti di condizionamento e regole generali per la scelta dei substrati <i>Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates</i>
UNI EN ISO 1182:2020	Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Prova di non combustibilità <i>Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test</i>
UNI EN ISO 1716:2010	Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Determinazione del potere calorifico superiore <i>Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value)</i>
UNI EN 13501-1:2019	Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati <i>Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests</i>

(#) secondo le dichiarazioni del cliente; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.

according to that stated by the customer; Istituto Giordano declines all responsibility for the information and data provided by the customer that may influence the results.

Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione

Reports and results in support of this classification

Rapporti

Reports

Nome del laboratorio <i>Name of laboratory</i>	Nome del cliente <i>Name of customer</i>	Rapporto n. <i>Report No.</i>	Metodo di prova e data <i>Test method and date</i>
Istituto Giordano S.p.A.	JVP S.r.l.	442344/RF9491	UNI EN ISO 1182:2020
Istituto Giordano S.p.A.	JVP S.r.l.	442344/RF9491	UNI EN ISO 1716:2010
Istituto Giordano S.p.A.	JVP S.r.l.	442344/RF9491	UNI EN ISO 1716:2010

Risultati in supporto alla classificazione

Results in support of this classification

Metodo di prova <i>Test method</i>	Rapporto di prova n. <i>Test report No.</i>	N. prove <i>No. of tests</i>	Parametri <i>Parameter</i>	Risultati <i>Results</i>	
				Parametri continui - Media <i>Continuous parameter - Mean</i>	Parametri discreti - Conformità <i>Discrete parameters - Compliance</i>
UNI EN ISO 1182:2020	442344/RF9491 (solfato di calcio / <i>calcium sulphate</i>) allegato / <i>annex "B"</i>	5	ΔT	1°C	N/A
			Δm	28 %	N/A
			t_f	0 s	N/A
UNI EN ISO 1716:2010	442344/RF9491 (solfato di calcio / <i>calcium sulphate</i>) allegato / <i>annex "C"</i> (componente sostanziale) <i>(substantial component)</i>	3	PCS	0,52 MJ/kg	N/A
UNI EN ISO 1716:2010	442344/RF9491 (collante Zincofix / <i>adhesive Zincofix</i>) allegato / <i>annex "D"</i> (componente esterno non sostanziale) <i>(external non-substantial component)</i>	3	PCS	- 0,90 MJ/kg 0,0 MJ/m ²	N/A
UNI EN ISO 1716:2010	// acciaio / <i>steel</i> (componente sostanziale) <i>(substantial component)</i>	N/A	PCS	0 MJ/kg	N/A
UNI EN ISO 1716:2010	// (prodotto nel suo insieme) <i>(whole product)</i>	N/A	PCS	0,4 MJ/kg	N/A

N/A = non applicabile.

N/A = not applicable.

Classificazione e campo di applicazione

Classification and field of application

Riferimento di classificazione

Reference of classification

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2019.

This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-1:2019.

Classificazione

Classification

La classificazione finale del prodotto denominato "JVP 4x4 - P3TT / P4TT", in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, è:

The final classification of the product named "JVP 4x4 - P3TT / P4TT", in relation to its reaction to fire behaviour, is:

Classificazione superficie calpestabile / Usable floor area classification: A1_{FL}

Classificazione superficie nascosta / Non-visible surface classification: A1

Campo di applicazione

Field of application

Questa classificazione è valida per i seguenti parametri dell'oggetto:

This classification is valid for the following item parameters:

Spessore <i>Thickness</i>	da 23 mm a 29 mm <i>from 23 mm to 29 mm</i>
Massa per unità di superficie <i>Mass per unit area</i>	da 35,44 kg/m ² a 51,64 kg/m ² <i>from 35,44 kg/m² to 51,64 kg/m²</i>

Limitazioni

Limitations

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura dell'oggetto, così come le norme di prova e di classificazione, non cambino.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.

This classification report is valid as long as the item composition and structure, as well as test and classification standards, remain unchanged.

This classification report does not represent type approval or certification of the product.